

Spis. č. SÚ-13449/2019-La

V Prešove dňa: 22.01.2020

**VEREJNÁ VYHLÁŠKA,**  
**ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:**

**ROZHODNUTIE**

Navrhovateľ:	<b>Obec Ličartovce , v.z. starostkou obce</b>
Adresa:	<b>Ličartovce 239, 082 03 Ličartovce</b>

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 19.09.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

stavby:	<b>„Osvetlenie cintorína v obci Ličartovce VO súčasťou cintorína“</b>
v katastrálnom území:	<b>Ličartovce</b>
na pozemkoch parc. č.	<b>KN-C 97/1</b>

**Mesto Prešov**, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská dotknutých orgánov a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe uvedeného podľa ustanovenia § 39 a § 39a stavebného zákona a § 14 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona **vydáva**

**ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY**

**„Osvetlenie cintorína v obci Ličartovce VO súčasťou cintorína“**

Líniová stavba /líniová „Osvetlenie cintorína v obci Ličartovce VO súčasťou cintorína“ bude realizovaná podľa evidencie nehnuteľnosti na pozemku parc. č. **KN C 97/1**, katastrálne územie Ličartovce, v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú vypracovala spol. H-MONT, s.r.o. elektrotechnológie – Marek Havrila, Osloboditeľov 12, 082 04 Drienov.

**Pre umiestnenie líniovej stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:**

Stavba bude umiestnená a riešená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť: , ktorú vypracovala spol. H-MONT, s.r.o. elektrotechnológie – Marek Havrila, Osloboditeľov 12, 082 04 Drienov.



## Stavebník k uvedenému pozemku parc. č. KN C 97/1 do má vlastnícke právo – LV č. 374.

### 1. Popis a základné údaje o stavbe:

Umiestnená líniová stavba je v súlade s ÚP obce Ličartovce.

Verejné osvetlenie priestoru cintorína v obci Ličartovce je navrhnuté osvetlenie svietidlami typu LED CL 17-20 W 150 lm/W, IP65. Svietidlá budú osadené na osvetľovacích stožiaroch typu LBH-B6 pozink alebo ekvivalent, výšky 6,0 m. V osvetľovacom stĺpe bude inštalovaná stožiarová svorkovnica s istením pre jedno svietidlo a taktiež prípadne prepäťová ochrana pre ochranu LED svietidiel pred prepätím.

Osvetľovacie stožiare budú osadené v betónovom základe. Betónové základy pre kotvenie osvetľovacích stožiarov budú navrhnuté podľa ich vrcholového namáhania a danej únosnosti pôdy.

Káblový rozvod k stožiarom VO je navrhnutý káblom CYKY-J 5x2,5 a CYKY-J 3x2,5, ktorý sa napojí na navrhovaný rozvádzač RVO. Osvetlenie bude spínané ovládacím signálom súmrakového spínača. Prívod k svietidlu od stožiarovej svorkovnice bude prevedený káblom CYKY-J 3x1,5mm<sup>2</sup>. Uzemnenie stožiarov je navrhnuté uzemňovacím pásikom FeZn 30x4mm vedeným v spoločnom výkope s káblami VO pod pieskovým lôžkom. Odbočenie od uzemňovacieho pásika na stožiar sa prevedie uzemňovacím vodičom FeZn pr. 10 mm s použitím svoriek 2xRS03. Vodič sa na stožiar pripojí svorkou SP1 vo výške cca 0,35 m nad terénom. Vodič sa pri pripojení na stožiar farebne označí zelenožltými pruhmi. Káble vo voľnom teréne budú uložené v pieskovom lôžku, proti mechanickému poškodeniu budú chránené výstražnou fóliou. Prívody k stožiarom budú vedené v ohybnej ochrannej rúrke FXP25.

2. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť ich prekládku, a to podľa požiadaviek správcov sietí.
5. Pred začatím stavebných prác, navrhovateľ povinný včas zistiť u príslušných organizácií priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich poškodeniu.
6. Počas realizácie stavby je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo k spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.
7. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady.
8. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 ods. 3 stavebného zákona a v súlade s § 22 vyhl. 532/2002 Z.z.. Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu vedľajších stavieb.
9. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
10. Po ukončení stavebných prác na uvedenej stavbe, je navrhovateľ povinný upraviť povrch daného priestranstva, t.j. dať do pôvodného stavu.
11. Pri ukladaní káblov dodržať podmienky STN 33 2000-5-52, v zemi dodržať priestorovú úpravu technického vybavenia v zmysle STN 73 6005. Pri súbehu a križovaní káblov vonkajšieho osvetlenia platia rovnaké vzdialenosti medzi vedeniami ako pre káble NN.
12. Obsluhu el. zariadení môžu prevádzkovať osoby podľa §20 vyhl. č. 508/2009 MP SVaR, ktorých organizácia preukázateľne poučila v rozsahu nimi vykonávanej činnosti na tomto druhu zariadenia a zacvičila v poskytovaní prvej pomoci pri úraze el. prúdom.
13. Pre zaistenie funkčnosti, prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti technických zariadení, alebo ich častí, je nutné po zrealizovaní montážnych prác urobiť odbornú prehliadku el. zariadenia v zmysle § 12 vyhlášky 508/2009 MP SVaR.
14. Navrhovateľ je povinný spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia, resp. v priebehu stavebného konania doložiť na stavebný úrad odborné stanovisko oprávnenej osoby, ktorá posúdila projektovú dokumentáciu stavby podľa § 18 ods.5 zákona č.



124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14. Stavenisko sú navrhovatelia povinní riešiť v súlade s § 43i ods.3 stavebného zákona a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z.

15. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom úrade po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V konaní **neboli** vznesené námietky zo strany účastníkov konania.

Žiadateľ je od úhrady správneho poplatku za vydanie územného rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch oslobodený.

Toto rozhodnutie podľa ustanovenia § 40 ods.1 stavebného zákona platí **tri roky** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

### **Odôvodnenie**

Navrhovateľ- Obec Ličartovce, v.z. starostkou obce, Ličartovce č. 239, 082 03 Ličartovce, podala dňa 19.09.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „**Osvetlenie cintorína v obci Ličartovce VO súčasťou cintorína**“ na pozemku parc. č. KN C 97/1, **katastrálne územie Ličartovce**.

Po preskúmaní dokladov a stanovísk predloženého návrhu, stavebný úrad listom zo dňa 16.01.2017 oznámil začatie stavebného konania účastníkom formou verejnej vyhlášky a dotknutým orgánom a organizáciám, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov jednotlivo a v súlade s §36 ods. 2 upustil od ústneho pojednávania a určil, že v lehote do 7 pracovných dní k predmetnému návrhu môžu uplatniť svoje námietky, inak že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

V konaní **neboli** uplatnené námietky zo strany účastníkov konania. Stavebný úrad ďalej s poukázaním na zásadu koncentrácie územného konania, opierajúc sa o ustanovenie § 36 ods. 3 stavebného zákona skonštatoval, že ak účastník konania alebo dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania a neoznámil v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Úprava domnelého súhlasu dotknutého orgánu znamená, že neuplatnené stanovisko sa zo zákona považuje za stanovisko súhlasné. Na základe zistených skutočností a vykonaného územného konania tunajší stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie**

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Ličartovce a zverejnená na internete – elektronickej tabuli obce Ličartovce ([www.ličartovce.sk](http://www.ličartovce.sk)).

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby.

Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.


Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia.

V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal.


V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Osvetlenie cintorína v obci Ličartovce VO súčasťou cintorína“ na pozemku parc. č. KN C 97/1, katastrálne územie Ličartovce, bola vyvesená na úradnej tabuli obce Ličartovce



dňa 06.02.2020 .....

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Osvetlenie cintorína v obci Ličartovce VO súčasťou cintorína“ na pozemku parc. č. KN C 97/1, katastrálne územie Ličartovce, bola zvesená na úradnej tabuli obce Ličartovce

dňa .....

.....

Pečiatka a podpis